



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Оренбург ул. Гая, 21, тел. 8 (3532) 77-62-35, e-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Оренбург, ул. Луговая, д. 78А, тел. (3532) 49-93-78,
e-mail: oren@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 294/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Чкаловская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района»

указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось профилактическое мероприятие)

В соответствии с п. 11.4 Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», частью 1 и 2 статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области Дасаевой Еленой Александровной.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведен: 16.11.2023 профилактический визит в отношении зданий, помещений, территорий муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Чкаловская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района» расположенного по адресу: 460536, Оренбургская область, Оренбургский район, п. Чкалов, ул. Кирова, д. 4.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица: Директор МБОУ «Чкаловская СОШ» - Потехина Л.П.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в профилактическом мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьёй 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
-------	--	---	---	----------------------

		безопасности, требования которого (-ых) нарушены		
1.	Не предусмотрен проезд пожарных автомобилей со всех сторон к зданию школы.	ст.4, ст.6, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 8.1 СП 4.13130.2020	01.11.2024	
2.	Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками системы оповещения людей при пожаре (далее - оповещение), должно осуществляться при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "И", фактически установка оповещения запускается от одного пожарного извещателя. Допускается осуществлять при срабатывании одного пожарного извещателя, удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р (В соответствии с приложением Р применение оборудования, производящего анализ физических характеристик факторов пожара и (или) динамики их изменения и выдающего информацию о своем техническом состоянии (например, запыленности). Применение оборудования и режимов его работы, исключающих воздействие на извещатели или шлейфы кратковременных факторов, не связанных с пожаром) - данное условие не выполняется.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 п. 14.1, п. 14.2; ППР в РФ п. 54.	01.11.2024	
3.	При эксплуатации автоматической установки пожарной сигнализации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	ППР в РФ п. 54.	01.11.2024	
4.	Пол на путях эвакуации (коридор спортивного зала) отделан горючими материалами (линолеум), с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, Д3, Т3, РП2.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 134, таблица 28; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 25.	01.11.2024	
5.	Двери эвакуационного выхода (в	Федеральный закон		

	помещении спортзала) открываются не по направлению выхода из здания.	от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.2.22		
6.	Руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций чердачного помещения (стропила, обрешетка) не реже 1 раза в год.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 13.	01.11.2024	
7.	Заполнение проемов в противопожарной перегородке (кабинет мастерской) выполнен не противопожарным с пределом огнестойкости менее EI 30	ст. 4, ст. 6, ст. 88 таб. 24 Федерального закона от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2, 5.6.4 СП 4.13130.2020	01.11.2024	
8.	Ограждения перил (поручни) в лестничных клетках выполнены высотой менее 1,2 м. (фактически 0,73 м.)	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	01.11.2024	
9.	В полу на путях эвакуации из лестничной клетки допускаются перепады высот менее 45 см. (фактически - 10 см.). В месте перепада высот не предусмотрена лестница с количеством ступеней не менее 3-х или пандус с уклоном не более 1:6	ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.08.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 1.13130.2020 п. 4.3.5	01.11.2024	
10	Установить ограждение на кровле в соответствии с ГОСТ 25772	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, СП 4.13130.2013 п. 7.16	01.11.2024	
11	В наружных стенах лестничных клеток не предусмотрены открывающиеся изнутри створки. Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа.	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; СП 2.13130.2020 п. 54.16 «б»	01.11.2024	
12	Марши и площадки лестницы ведущей из подвального этажа выполнены с пределом огнестойкости менее R 45	ст.4, ст. 6 ст. 58 таблица 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.	01.11.2024	
13	Замки на дверях эвакуационных выходов	ППР в РФ п. 26.	01.11.2024	

	(первый этаж, лестничная клетка (слева) – не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.			
14	Перед наружной дверью (выход из кабинета мастерской, выход из столовой) отсутствует горизонтальная входная площадка шириной не менее 1,5 ширины наружной двери.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.2.21.	01.11.2024	
15	Перед наружной дверью выхода из столовой (обеденная зона) горизонтальная входная площадка не имеет ограждения с перилами высотой не менее 1,2 м.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.2.21, п.4.3.5; ППР в РФ п. 23.	01.11.2024	
16	Перед наружной дверью выхода из коридора столовой (внутренняя часть двора школы) горизонтальная площадка не имеет ограждения с перилами высотой не менее 1,2 м.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.2.21, п.4.3.5; ППР в РФ п. 23.	01.11.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:

16.11.2023

(дата, должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

*Старший инспектор ОНД и ПР
по г. Оренбургу и Оренбургскому району
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Оренбургской области
Дасаева Елена Александровна*

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего профилактическое мероприятие)

(подпись)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

